

PRORAČUN EFIKASNOSTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE

| | |
|---|-----------------|
| C1 - tip konstrukcije objekta | 0.5 |
| C2 - sadržaj objekta | 0.5 |
| C3 - namena objekta | 1.0 |
| C4 - posledice od udara groma u objekat | 1.0 |
| Nc - usvojena učestanost udara groma u objekat | 0.012000 |
| | |
| Td - broj grmljavinskih dana u toku godine | 36.0 |
| Ng - lokalna prosečna godišnja gustina pražnjenja | 3.4 |
| a - dužina objekta (m) | 75.0 |
| b - širina objekta (m) | 74.0 |
| h - visina objekta (m) | 8.0 |
| Ae - ekvivalentna prihvativa površina objekta (m ²) | 14510.6 |
| Nd - učestanost direktnih udara groma u objekat | 0.049336 |
| | |
| E - efikasnost gromobranske instalacije | 0.757 |

PRORAČUN POLUPREČNIKA ZAŠTIĆENE ZONE

| | |
|---|------------|
| Udarno rastojanje za IV nivo zaštite (m) | 60.0 |
| Visina od vrha hvataljke do ravni tačke u zaštićenoj zoni (m) | 5.0 |
| Dobitak u udarnom rastojanju za PREVECTRON | 60.0 |
| Poluprečnik zaštićene zone (m) | 107 |