



BRUTO POVRŠINA OBJEKTA	
1. PODRUM	129,55
2. PRIZEMLJE - zatvorene prostorije	748,89
3. PRIZEMLJE - otvorene prostorije (travnjaci)	78,10
4. I SPRAT - zatvorene prostorije	755,45
5. II SPRAT - zatvorene prostorije	673,25
Pov= 2185,21	

NETO POVRŠINA OBJEKTA	
1. PODRUM	102,93
2. PRIZEMLJE - zatvorene prostorije	656,12
3. PRIZEMLJE - otvorene prostorije (travnjaci)	78,10
4. I SPRAT - zatvorene prostorije	692,48
5. II SPRAT - zatvorene prostorije	630,34
Pov= 1759,97	

LEGENDA:	
	Indikator protoka
	Sprinkler mlaznica - viseća, standardni odziv, H=68°C, K=80, 1/2" navoj, mesing
	Loptasta stavina
	Magistralni cevovod
	Razvodni cevovod
Dimenzije cevi	
JUS C. B.5.221 (DIN2448)	
DN 100 (114.3x4)	
JUS C. B.5.225 (DIN2440)	
DN 32 (42.4x3.25)	
DN 25 (33.7x3.25)	

OSNOVA PRIZEMLJA - NETO			
otvorene prostorije			
1. TREM	travnjak	58,71	78,10
		Pov=	78,10
zatvorene prostorije			
2. HOL	travnjak	58,38	86,43
3. ULAZNI PREDPROSTOR	travnjak	14,21	11,51
4. BILETARNA	travnjak	8,96	4,82
5. OSTAVA	travnjak	9,46	5,50
6. BIFE	travnjak	32,40	58,64
7. PREDPROSTOR	travnjak	10,88	6,17
8. OSTAVA	travnjak	18,96	13,60
9. WG	travnjak	9,70	3,75
10. WG	travnjak	9,70	3,75
11. OSTAVA	travnjak	8,68	4,03
12. STEPENISTE	travnjak	22,24	17,68
13. KABINA ZA PROJEKCIJE	travnjak	24,20	22,67
14. GLAVNIŠTE - parter	travnjak	45,46	200,00
15. BINA	travnjak	30,14	71,45
16. KULISE	travnjak	17,12	17,84
17. ULAZNI HOL	travnjak	17,08	17,03
18. ULAZ ZA IZVOĐAČE	travnjak	15,85	13,68
19. BOČNA BINA	travnjak	18,42	19,95
20. STEPENISTE	travnjak	14,48	13,95
21. KOTLARNA	travnjak	30,79	32,48
		Pov=	856,12
		Pov=	734,22

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA	
1. PRIZEMLJE - zatvorene prostorije	748,89
2. PRIZEMLJE - otvorene prostorije (travnjaci)	78,10
Pov= 826,99	