



	LEGENDA:
Indikator protoka	
Sprinkler mlaznica - viseća, standardni odziv, t=68°C, K=80, 1/2" navoj, mesing	
Loptasta slavina	
Magistralni cevovod	
Razvodni cevovod	
JUS C. B.5.221 (DIN2448)	Dimenzije cevi
DN 100 (114.3x4)	
JUS C. B.5.225 (DIN2440)	
DN 32 (42.4x3.25)	
DN 25 (33.7x3.25)	

"SIGURNOST" doo Niš	Datum: Jun.2014	INVESTITOR: OPŠTINA SURDULICA
Projekat: GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT STABILNE AUTOMATSKJE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA VODOM, SPRINKLER INSTALACIJA	FAZA: BROJ: 05	OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SKC-d
Odgovorni projektant:	RAZMERA: 1:50	NAZIV CRTEŽA: PRESEK 4-4