



LEGENDA:	
	Indikator protoka
	Sprinkler mlaznica - viseća, standardni odziv, t=68°C, K=80, 1/2" navoj, mesing
	Loptasta slavina
	Magistralni cevovod
	Razvodni cevovod
Dimenzije cevi	JUS C. B.5.221 (DN2448) DN 100 (114.3x4) JUS C. B.5.225 (DN2440) DN 32 (42.4x3.25) DN 25 (33.7x3.25)

- gips-karton
- ytong
- postojeći zidovi

OSNOVA PRIZEMLJA - NETO		
zatvorene prostorije		
1	STEPENISTE	40.00
2	HOL	37.15
3	KANCELARIJA	14.91
4	ATELJE	17.25
5	ATELJE	25.31
6	KLONIR	30.34
7	SALA	30.34
8	SALA	40.20
9	GAJDEROBA	22.71
10	SANITARNI ČVOR	15.31
11	SANITARNI ČVOR	15.31
12	GAJDEROBA	24.16
Pun		430.34

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA		
Redni broj	Opis prostorije	Površina
1	II SPRAT - zatvorene prostorije	473,25
		Pu= 473,25

"SIGURNOST" doo Niš
Datum: Jun.2014
INVESTITOR: OPŠTINA SURDULICA
FAZA: OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SKC-
PROJEKAT: GLAVNI PROJEKAT STABILNE AUTOMATSKE INSTALACIJE ZA GAŠENJE POŽARA VODOM, SPRINKLER INSTALACIJA
BROJ: 04
NAZIV CRTEŽA: OSNOVA II SPRATA
Odgovorni projektant: Vladimir Valičković d.i.e.
RAZMERA: 1:50
Projektanti saradnici:struk. ing. el. Duško Savić
struk. ing. el. Saša Stanić